

Prusice, dnia 11.12.2013r.

ZW 703 /100/ 13

*Związek Gmin Bychowo
ul. Rynek 1
55-110 Prusice*

Pełnomocnik:
Domar
Budownictwo Architektura
Ul. Strumykowa 30
63-400 Ostrów Wielkopolski

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Na podstawie § 27 i 28 Regulaminu dostarczania wody (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 110, poz. 1844) oraz w związku z wnioskiem z dnia **5.12.2013r.** (wpłynęło dnia **9.12.2013r.**) Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach niniejszym określa warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i zapewnia dostawę wody do celów; **bytowych** dla nieruchomości położonej w Prusicach (działka geodezyjna nr **211/26**, obręb **Prusice**); Gmina **Prusice**.

1. Woda do celów w/w może być pobrana poprzez przyłącze wodociągowe z zainstalowanym zaworem i wodomierzem głównym.
2. Sieć i przyłącze wodociągowe wykona odbiorca wody zgodnie z projektem budowlanym uzgodnionym ze wszystkimi użytkownikami uzbrojenia podziemnego oraz przedłożonym zgłoszeniu robót budowlanych (zgodnie z Prawem Budowlanym).
3. Zezwolenie na zajęcie jezdni lub pasa drogowego należy uzyskać od właściciela drogi we własnym zakresie.

I. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

- a) Lokalizacja:
sieć wodociągowa z **PE Ø 110**, w poboczu drogi dz. nr 670/4 (ul. Kaszycka) na wysokości dz. nr 211/25
- b) Miejsce wpięcia i sposób wykonania sieci i przyłącza:

WPŁYNĘŁO 2013-12-13

1. Wpięcia dokonać poprzez trójnik PE Ø110/110 wraz z zasuwą DN 100 mm i następnie poprowadzić sieć wodociągową PE100 Ø 110 do działki 211/26 i zakończyć hydrantem
2. Przyłącze wodociągowe wpisać do wybudowanego rurociągu Ø 110 poprzez siodło do nawiercania pod ciśnieniem Ø 110/32 wraz z zasuwą z miękkim uszczelnieniem z obudową podziemną i skrzynką uliczną średnią,
3. Przyłącze wykonać z rury PE100RC Ø 32 wg PN 1,0 MPa,
4. W węźle pomiaru zamontować wodomierz główny skrzydełkowy Ø 15

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ

1. Unikać nieuzasadnionego przechodzenia przewodów wodociągowych z jednej strony ulicy na drugą.
2. Minimalna głębokość posadowienia 1,30 m.
3. Przy przykryciu mniejszym niż 1,30 m konieczne jest ocieplenie przewodu (np. łupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym
4. Sieć i przyłącze lokalizować w miejscu nie objętym zabudową lub nasadzeniem drzew i krzewów,
5. W miejscu skrzyżowań z innym uzbrojeniem pod drogą zamontować rury osłonowe,
6. W przypadku dłuższego przyłącza niż 20mb należy wybudować studnię wodomierzową.
7. Wodomierz projektować na konsoli wodomierzowej.
8. Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku albo w studni wodomierzowej, jeżeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze miejsca o którym mowa powyżej.
9. Wodomierz ma się znajdować w wydzielonym miejscu, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym zamontować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
10. Przed i za wodomierzem głównym zamontować zawory odcinające.
11. Zgrzewania dokonać elektrooporowo lub doczołowo.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Wpięcie do sieci wodociągowej, próba ciśnienia i odbiór techniczny odbywa się w obecności przedstawiciela dostawcy wody.
2. Po stwierdzeniu, że zbudowane przyłącze odpowiada przeznaczeniu i spełnia określone warunki techniczne dostawca wody sporządzi protokół odbioru końcowego.
3. W czasie odbioru Odbiorca wody zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów stwierdzających wykonanie poniższych prac:
 - a) protokół dezynfekcji sieci i przyłącza,
 - b) protokół z próby ciśnieniowej,
 - c) inwentaryzację geodezyjną,
 - d) wyniki bakteriologiczne wody.
4. Inne uwagi i informacje;
 - wykonany projekt w 3 egzemplarzach podlega uzgodnieniu z dostawcą wody a następnie w ZUDP w Starostwie w **Trzebnicy**.
 - jeden egzemplarz projektu (wraz z kompletem załączników) pozostaje u dostawcy wody,

- określone warunki techniczne przyłączenia do sieci nie stanowią podstawy do rozpoczęcia jakichkolwiek prac na sieciach zewnętrznych, służą one jedynie do opracowania projektu budowlanego w zakresie zaopatrzenia obiektu w wodę.
- w dokumentacji technicznej nie należy wskazywać producentów urządzeń i materiałów przeznaczonych do budowy przyłączy.
- należy przedstawić do Zakładu potwierdzenia zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych ze Starostwa w **Trzebnicy**, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,
- należy złożyć do Zakładu Wodociągowego wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przed dokonaniem odbioru,
- wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością odbiorcy
- wydane techniczne warunki przyłączenia ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.

Kierownik Zakładu Wodociągowego
Zakład Gminny

Joanna Cybuch