- Przy zbliżeniach realizowanego oświetlenia do zieleni wysokiej prace prowadzić tak, aby nie spowodować uszkodzeń systemów korzeniowych, pni oraz koron drzew.

- Integralną częścią opinii są egzemplarze projektu opatrzone klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia.

Z up. STAROSTY
Bogdan Szychała
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

STAROSTA TRZEBNICKI

GKK.6630.85.2013 Trzebnica, 2013-03-08

O P I N I A NR 85/2013

Koordynacja usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

Przedmiot koordynacji usytuowania: Projekt elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej (doziemnej) oświetlenia drogowego na działkach nr 5, 12/1, 16/3, 16/11, 34, 73/3, 146/1, 146/8, 146/45, 160/2, 160/5, 160/14, 162, 175, 177, 176/2, 181/1, 193/2, 206, 209, 232 w STRUPINIE, gmina Prusice.

Wnioskodawca:
ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, 59-800 LUBAŃ, ZARĘBA, ul. Wesoła 10

Nr Zlecenia : --- z dnia : 2013-02-14 ; Data wpływu zlecenia : 2013-02-15
Data usunięcia braków : 2013-03-08

Inwestor: GMINA PRUSICE, 55-110 PRUSICE, RYNEK 1-RATUSZ

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) przedłożone usytuowanie projektu **otrzymuje opinię pozytywną.**

Uwagi i zalecenia:

- Należy przestrzegać zaleceń zapisanych w wydanych decyzjach, warunkach i uzgodnieniach. Prace realizacyjne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanej linii napowietrznej oświetlenia drogowego z innymi istniejącymi liniami napowietrznymi, budowlami, obiektami budowlanymi i zielenią wysoką należy zachować właściwe odległości zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Prace prowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych doziemnych linii kablowych oraz słupów z istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych. Napotkane na trasie wykopu istniejące uzbrojenie terenu skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- O terminie wykonywania prac powiadomić pisemnie następujące jednostki branżowe :
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu - Rejon Dystrybucji w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 101,
Telekomunikację Polską we Wrocławiu ul. Purkyniego 2,
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach ul. Kolejowa 3.

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne wykonywać ręcznie. Uwaga ! Występuje m.in.sieć elektroenergetyczna średniego napięcia. Prace w obrębie w/w kabli prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- Roboty w obrębie sieci telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej. Przed przystąpieniem do prac ziemnych powiadomić z wyprzedzeniem Telekomunikację Polską ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław, tel. 71 370 93 25, fax. 71 359 54 94.

- W obszarze realizowanej inwestycji znajduje się znak geodezyjny z trwałego materiału nr *1068* (określający położenie punktu osnowy geodezyjnej poziomej), który należy ochronić przed uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaku będącego pod ochroną, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Starostę Trzebnickiego oraz zlecić uprawnionemu wykonawstwu geodezyjnemu ich odtworzenie.