

Słup




Wysięgnik




Przeznaczenie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60x180
Ilość ramion	1
Waga netto [kg]	4,4
Powierzchnia boczna wysięgnika [m^2]	0,14
Orientacyjna objętość jednostkowa [m^3]	0,066
Średnica montażowa oprawy Ø [mm]	60
Typ stosowanej oprawy	oprawy uliczne

- anodowanie w 10 kolorach, każdy z możliwością wybłyszczania
- opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta)

	Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m^2] dla **Cx=1**			
	Vref. = 22 m/s	**Vref. = 24 m/s**	**Vref. = 26 m/s**	**Vref. = 28 m/s**
Dopuszczalna masa opraw i wysięgników [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
30	0,79	0,66	0,50	0,45





- powierzchnia: aluminium szlifowane
- anodowanie w 10 kolorach, każdy z możliwością wybłyszczania
- opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta)
- zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- wnęka standard ROSA
- pakowanie: włóknina polipropylenowa
- certyfikat bezpieczeństwa biernego 100NE2

INWESTYCJA	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W PRUSICACH
ADRES INWESTYCJI	**Prusice, dz. nr ew. 150/49, 150/60, 221/17, 670/4, 673, 678, 679 obręb 0020 Prusice**
INWESTOR	Gmina Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

STADIUM	BRANŻA	OBIEKT	NR RYSUNKU
P.B.	**ELEKTRYCZNA**	**OŚWIETLENIE DROGOWE**	E-8

TYTUŁ RYSUNKU	WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO	**SKALA -**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPECJALNOŚĆ / NUMER UPRAWNIEŃ	**DATA**	**PODPIS**
INSTAL. ELEKTR. PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Rzeczycki spec. inst. elektr., upr. nr 9/98/JG	STYCZEŃ **2015**	
INSTAL. ELEKTR. SPRAWDZAJĄCY	inż. Zenon Rzeczycki spec. inst. elektr., upr. nr 1491/85	STYCZEŃ **2015**	



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/