



O P I N I A NR 84/2013

Koordinacja usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

Przedmiot koordynacji usytuowania: Projekt elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej (doziemnej) oświetlenia drogowego na działkach nr 10/3, 21, 31, 37, 41/9, 42/12, 44, 49, 54, 56, 84, 90, 91, 92, 93, 97, 99/6, 131, 136, 144, 254 w ŚWIERZOWIE, gmina Prusice.

Wnioskodawca:

ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, 59-800 LUBAŃ, ZAREBA, ul. Wesola 10

Nr Zlecenia : --- z dnia : 2013-02-14 ; Data wpływu zlecenia : 2013-02-15

Data usunięcia braków : 2013-03-08

Inwestor:

GMINA PRUSICE, 55-110 PRUSICE, RYNEK 1 -RATUSZ

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) przedłożone usytuowanie projektu **otrzymuje opinię pozytywną.**

Uwagi i zalecenia:

- Należy przestrzegać zaleceń zapisanych w wydanych decyzjach, warunkach i uzgodnieniach. Prace realizacyjne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanej linii napowietrznej oświetlenia drogowego z innymi istniejącymi liniami napowietrznymi, budowlami, obiektami budowlanymi i zielenią, wysoką należy zachować właściwe odległości zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Prace prowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych doziemnych linii kablowych oraz słupów z istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych. Napotkane na trasie wykopy istniejące uzbrojenie terenu skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
- O terminie wykonywania prac powiadomić pisemnie następujące jednostki branżowe :
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu - Rejon Dystrybucji w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 101,
Telekomunikację Polską we Wrocławiu ul. Purkyniego 2,
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach ul. Kolejowa 3.
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Roboty w obrębie sieci telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej. Przed przystąpieniem do prac ziemnych powiadomić z wyprzedzeniem Telekomunikację Polską ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław, tel. 71 370 93 25, fax. 71 359 54 94.
- W obszarze realizowanej inwestycji znajduje się znak geodezyjny z twardego materiału nr 1074 (określający położenie punktu osnowy geodezyjnej poziomej), który należy ochronić przed uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przenieszenia znaku będącego pod ochroną, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Starostę Trzebnickiego oraz zlecić uprawnionemu wykonawstwu geodezyjnemu ich odtworzenie.

- Przy zbliżeniach realizowanego oświetlenia do zieleni wysokiej prace prowadzić tak, aby nie spowodować uszkodzeń systemów korzeniowych, pni oraz koron drzew.
- Integralną częścią opinii są egzemplarze projektu opatrzone klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia.

Z UP. STAROSTY

Bogdan Wpychala

PRZEWODNICZĄCY

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej